



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РО-  
СТЕХНАДЗОР)

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/144-4374**  
об устранении нарушений обязательных требований

Белгородская обл., п. Чернянка,  
ул. Первомайская, 154 «А»  
(место составления)

11.10.2018 г.  
(дата составления)  
16 час.00 мин.  
(время составления)

Мною, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Фатеевым Николаем Дмитриевичем, согласно Федеральных законов N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Государственной Думой РФ 11 ноября 2009 года), № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят Государственной Думой РФ 15.12.2002), № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года, постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004 года и распоряжения по Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/144-4374 от 25.09.2018г. проведена плановая выездная проверка деятельности МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка заведующий Скуратова Галина Васильевна.

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки) по соблюдению обязательных требований в электроэнергетике.

Дата, время и место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 09 октября до 16 час. 00 мин. 11 октября 2018 г. Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская, 154 «А»

Сведения о результатах проверки:

1. МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка эксплуатирует здания и сооружения учреждения. В период проведения проверки с 09.10.2018 г. по 11.10.2018 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации зданий от МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка не поступало, здания действующие.
2. Объекты МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка оснащены приборами учета используемых электрической и тепловой энергии, воды. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. Проведено первое обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен. В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещена информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с требованиями п.1.1 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Выявлено 5 нарушений обязательных требований.

На основании акта проверки от 11.10.2018 года № Б7/144-4374, руководствуясь «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.)

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативно-документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6(далее ПТЭЭП) п.1.2.1	07.12.2018
2.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которыми может возникнуть опасность поражения электрическим током.	ПТЭЭП п.1.4.4.	14.12.2018
3.	Распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности, отсутствует.	ПТЭЭП п.1.4.4.	14.12.2018
4.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов и предупреждающие плакаты и знаки.	ПТЭЭП п.2.2.20.	14.12.2018
5.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений.	ПТЭЭП п.1.8.1.	14.12.2018

На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 14 декабря 2018 года направить уведомления заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18.

К уведомлению приложить следующие документы:

1. Копию журнала инструктажа неэлектротехнического персонала.

Вам предоставлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):  
заведующий МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка \_\_\_\_\_ Г.В. Скуратова

(должность руководителя организации)

11.10.2018г.

(дата)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Белгородской области  
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

(подпись)

Н.Д. Фатеев

(расшифровка подписи)

От получения предписания руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)